



# INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DEL PROYECTO

## INSTALACIÓN DE UN CALDERO ALTERNATIVO

### RESUMEN EJECUTIVO:

1. Se instalará un caldero adicional de 200 BHP denominado "Distral" en la planta, el cual se utilizará de manera preventiva para evitar paradas imprevistas en las operaciones. Es importante destacar que la instalación del nuevo caldero no aumentará la capacidad de producción actual de la planta, ya que su uso se limitará a situaciones de emergencia en las que el caldero principal de 400 BHP, conocido como "Colmaquinas", presente algún inconveniente o requiera mantenimiento preventivo.
2. El proyecto consistirá únicamente en trabajos electromecánicos para el montaje del nuevo equipo.